

	<h2>Rapportage demonteren boutverbinding</h2>			
<u>omschrijving van de inspectie:</u> Demonteren van diverse boutverbindingen die gecorrodeerd zijn.				
<u>Lokatie:</u> Vuurtoren lange Jaap	<u>Datum:</u> 8-4-2021			
<u>Opdrachtgever:</u> Rijkswaterstaat ██████████	<u>Procedure:</u> nvt			
<u>Naam monteur :</u> ██████████	<u>ordernummer:</u> 21002-1			
<u>Gebruikte hulpgereedschap/ apparatuur:</u> Handgereedschap, slagmoersleutel en handboormachine				
<u>Bevindingen:</u> <p>De gesmeden bouten zijn tijdens de montage licht voorgebogen gelijk aan de hoek van de flens van de gegoten panelen.</p> <p>Bij de bouten die geen corrosie vertonen kan de moer met gemak losgedraaid worden dmv een slagmoersleutel en de bout uitgedreven worden met een doorslagpen.</p> <p>De bouten die gecorrodeerd zijn breken af bij de flens, de bouten zijn onbehandeld en zijn</p> <p>De bouten die gecorrodeerd zijn breken af bij de flens, de bouten zijn onbehandeld en zijn door intreden van vocht 1 geheel geworden met het staalcement wat tussen de flenzen zit. Deze bouten zijn deels uitgeboord met een spiraalboor 12 mm en doorgeslagen.</p> <p>Op de 13de niveau vak P zat er een flensbreuk bij de bout, deze is tijdens het uitnemen een van de flens uitgebroken (zie foto)</p>				
<u>Schematische weergave:</u> zie foto's				
<u>Opgesteld door:</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>Naam:</u> ██████████</td> <td style="width: 33%;"><u>Certificering:</u></td> <td style="width: 33%;"><u>Datum:</u> 11-06-2021</td> </tr> </table>		<u>Naam:</u> ██████████	<u>Certificering:</u>	<u>Datum:</u> 11-06-2021
<u>Naam:</u> ██████████	<u>Certificering:</u>	<u>Datum:</u> 11-06-2021		

Locaties vuurtoren Lange Jaap

- Niveau 8: 8C- beide bouten gecorrodeerd en uitgeslagen
 8E- horizontale flens geen corrosie /uitgeslagen
 Verticale flens corrosie /uitgeslagen
 8F- beide geen corrosie/uitgeslagen
 8L- moer los/ geen bout vervangen
 8N- corrosie/uitgeboord/uitgeslagen
- Niveau 11: 11G- beide geen corrosie/uitgeslagen
 11E- thv trap beide corrosie/uitgeslagen
 11O- beide geen corrosie/uitgeslagen
 11L- corrosie/uitgeboord/uitgeslagen
- Niveau 13: 13P- beide gecorrodeerd/uitgeboord/uitgeslagen en flensbreuk
- Niveau 14: 14A-corrosie uitgeboord/uitgeslagen















































